



**Bemerkung:**  
Bei Erdgasleitungsbefestigungen an Holzkonstruktionen oder in kompletten Holzhäusern ist zur Absicherung im Brandfall eine TAE einzubauen.

**Die Leitungsdimension ist zu berechnen!**